

平成27年度地下水質調査結果

調査区分		県概況	県概況	県概況	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	県継続	市継続	市継続	市継続	市継続	市継続	市継続	市継続	市継続	市継続	環境基準
井戸番号		071804	091606	092006	061903	071800	071917	071933	071939	072004	072007	081903	082002	082020	111700	112103	121700	051810	071910	071911	082019	101713	111711	111735	121710	121711	
地区		中台南2丁目	笠幡	高島	上松原	今福	今福	下松原	今福	寺尾	諏訪町	砂新田	牛子	木野目	小堤	東本宿	下広谷	下赤坂	砂久保	今福	木野目	吉田	天沼新田	小堤	下広谷	下広谷	
調査月		10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	
測定結果 (単位mg/l)	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003																						0.003以下	
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1																						検出されないこと	
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005																						0.01以下	
	六価クロム	<0.01	<0.01	<0.01																						0.05以下	
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005												0.015										0.01以下	
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005																						0.0005以下	
	PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005																						検出されないこと	
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002																						0.02以下	
	四塩化炭素	0.0002	<0.0002	<0.0002																						0.002以下	
	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002								<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	0.022	<0.0002	0.002以下
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004																						0.004以下	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002								<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.1以下
	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004								<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	0.022	0.004	0.04以下
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005								<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0060	0.0008	<0.0005	<0.0005	1以下
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006																						0.006以下	
	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.002								<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.044	0.017	<0.001	<0.001	0.01以下
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0053	<0.0005									<0.0005		0.039	0.0019	0.0024	0.0006	0.019		0.0009	<0.0005	<0.0005	0.024	0.01以下
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002																						0.002以下	
	チウラム	<0.0006	<0.0006	0.0011																						0.006以下	
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003																						0.003以下	
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002																						0.02以下	
	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001																						0.01以下	
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002																						0.01以下	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	9.6	8.7	3.7	10			12	8.8	10	11	9.6	10	12									9.7				10以下
	ふっ素	<0.08	<0.08	<0.08																							0.8以下
	ぼう素	0.08	0.04	0.04																							1以下
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005																							0.05以下

は基準値超過