

各室の設定照度

室名	照度(Lx)	備考
プール	200	練習・レクリエーション
トレーニング室	500	
スタジオ	500	
多目的ホール	500	練習・レクリエーション、集会利用
浴室	200	
休憩室	300	
会議室	500	調光等が可能である
防災備蓄庫	100	防災備蓄品保管部分
	500	災害応急対策活動時に執務スペースとなるスペース
食堂	300	
厨房	500	
売店	300	
更衣室	200	
トイレ、洗面所	200	
エントランスホール	300	
通路	150	
事務室	500	
機械室	200	
倉庫	100	
屋外駐車場	車路10Lx 車庫2Lx(駐車場法)	

※JIS Z 9110-1979を参考としている。

※照度は作業面(一般事務室では床上85cm、座業では床上40cm、廊下等は床面)における平均照度とする。

※明視性を維持できる照度とすることが望ましい。