

## 修繕履歴 (川越西文化会館)

平成29年度

No	修繕年月日	修繕箇所
1	H29.4.13	2階身障者用トイレ修繕
2	H29.4.21	ホール楽屋用トイレ修繕
3	H29.4.27	1階ロビー上部ダウンライト修繕
4	H29.4.27	ホールホワイエ上部ダウンライト修繕
5	H29.4.29	2階手洗い器排水漏水修繕
6	H29.4.29	事務室コンセント他修繕
7	H29.5.22	ホール両開き防音ドアフロアヒンジ修繕
8	H29.6.5	2階研修室カーペット張替修繕
9	H29.6.5	2階和室畳表替修繕
10	H29.6.23	2階創作室空調機水漏れ補修修繕
11	H29.8.20	1階展示ロビー東ダウンライト修繕
12	H29.8.24	1階展示ロビー西ダウンライト修繕
13	H29.8.24	駐車場ライン修繕
14	H29.8.24	誘導灯信号装置交換修繕
15	H29.9.2	ホール客席背裏化粧板張地張替修繕
16	H29.8.27	冷温水ポンプエアハン用吸込管漏水修繕
17	H29.8.27	駐車場雨水槽蓋修繕
18	H29.10.26	第2会議室ブラインド修繕
19	H29.11.17	舞台音響 電力増幅器架修繕
20	H29.12.25	空調設備修繕
21	H29.12.25	ワイヤレス受信機修繕
22	H30.2.5	第一会議室ブラインド修繕
23	H30.2.21	正面玄関入口自動ドアセンサー交換修繕
24	H30.2.21	ホール客席後方防音ドアフロアヒンジ交換修繕
25	H30.2.28	ホールホワイエカーペット張替修繕
26	H30.2.28	ホール楽屋壁紙張替・畳表替修繕
27	H30.2.28	2階バルコニーダウンライト修繕
28	H30.2.28	1Fホール前トイレ洗浄便座取替修繕
29	H30.3.5	ホール緞帳昇降装置減速機交換修繕
30	H30.3.5	ホール袖幕交換修繕
31	H30.3.12	空調設備自動制御機器修繕
32	H30.3.12	空調設備カップリングゴム交換及び芯だし
33	H30.3.22	リハーサル室照明修繕

平成30年度

No	修繕年月日	修繕箇所
1	H30.4.22	ホール用ワイヤレスマイク修繕
2	H30.4.22	ホール時計蛍光灯交換修繕
3	H30.5.4	ヒートポンプチラー用電源漏電修繕
4	H30.5.4	漏電火災警報器交換修繕
5	H30.5.13	楽屋化粧台照明修繕
6	H30.5.13	舞台搬入口外側照明修繕
7	H30.5.13	和室入口照明修繕
8	H30.5.13	3階機械室照明修繕
9	H30.5.13	3階機械室前階段照明修繕
10	H30.5.19	健康増進室ブラインド交換修繕
11	H30.5.27	玄関アプローチタイル修繕
12	H30.6.3	トップライト部排煙窓修繕
13	H30.6.5	受水槽マンホールパッキン交換等修繕
14	H30.7.5	事務室網戸張替修繕
15	H30.7.5	通用ロドアチェック、楽屋ドアノブ調整
16	H30.7.5	職員控室、清掃控室新規網戸
17	H30.7.5	リハーサル室窓ハンドル交換、サッシ調整修繕
18	H30.7.10	2階東側女子トイレ洗面器排水トラップ修繕
19	H30.8.30	2階東側廊下壁紙および天井修繕
20	H30.9.8	事務所隣トイレ修繕
21	H30.9.26	2階西側廊下壁紙修繕
22	H30.10.18	事務室出入り口扉修繕
23	H30.10.19	自転車タイヤ修繕
24	H30.10.25	リハーサル室出入り口扉調整修繕
25	H30.11.25	舞台袖幕NO.4交換修繕
26	H30.12.7	自動ドア修繕調査
27	H30.12.17	2階エレベータ奥女子トイレ修繕
28	H30.12.20	第一会議室ブラインド交換修繕
29	H30.12.24	2階エレベータ奥男子トイレ修繕
30	H30.12.27	健康増進室ブラインド交換修繕
31	H31.1.4	図書コーナーブラインド交換修繕
32	H31.1.4	自動ドア部品交換修繕 No.1内右
33	H31.1.11	2階エレベータ奥女子トイレフラッシュバルブ修繕
34	H31.1.19	2階創作室隣女子トイレ修繕
35	H31.1.31	2階創作室隣男子トイレ修繕
36	H31.1.31	展示ロビー壁紙修繕
37	H31.2.4	展示ロビーパネル張替修繕
38	H31.2.10	自動ドア部品交換修繕 No.1内左
39	H31.2.22	非常用発電設備制御基板修繕
40	H31.2.22	非常用発電設備制御用リレー修繕
41	H31.2.24	蓄熱槽温度検出器交換修繕
42	H31.3.6	職員用パソコン不具合修繕
43	H31.3.9	外灯ランプ交換修繕
44	H31.3.9	屋外ソーラー時計修繕
45	H31.3.9	自動火災報知設備修繕(煙感知器)
46	H31.3.10	客席ナンバープレート修繕

令和元年度

No	修繕年月日	修繕箇所
1	H31.4.19	第2駐車場区画線(トラロープ)張替え修繕
2	H31.4.20	送風機(FE-7)グリス注入口修繕
3	R1.5.6	リハーサル室照明器具修繕
4	R1.5.6	屋外照明(ブロック壁照明・庭園灯・壁面灯)
5	R1.5.6	展示ロビースポットライト修繕
6	R1.5.17	展示ロビー壁面床見切り修繕
7	R1.5.20	階段滑り止め修繕
8	R1.5.26	送風機(FE-7、FE-14)ベアリング、Vベルト修繕
9	R1.5.26	空調機モーター交換修繕
10	R1.5.26	空調加湿機部品交換修繕
11	R1.6.20	非常用発電機用扉用鍵交換修繕
12	R1.9.18	研修室扉調整修繕
13	R1.10.4	調光室空調機修繕
14	R1.10.6	冷温水配管Yストレーナー分解整備修繕
15	R1.11.10	自動ドア修繕(No.4 正面入り口内右)
16	R1.11.30	駐車場路面、犬走り石敷き修繕
17	R1.11.30	受電盤電圧計スイッチ修繕
18	R1.12.1	リハーサル室照明修繕
19	R1.12.7	自動ドア修繕(No.3 正面入り口内左)
20	R1.12.12	リハーサル室ファンコイルユニットドレンパン交換
21	R1.12.12	2階廊下排煙窓オペレータ修繕
22	R2.1.15	ホワイエ縦型ブラインド修繕
23	R2.1.16	Yストレーナ修繕
24	R2.1.22	第1会議室ブラインド修繕