



(報道関係各位)

令和7年2月7日 発表

【本件に関するお問い合わせ】

☑ HP 公開

川越市役所 上下水道局下水道課 担当者：西村

☎049-223-0331 (直通) Fax : 049-223-0208 メール : gesuido★city.kawagoe.lg.jp

川越市役所 上下水道局事業計画課 担当者：吉橋

☎049-223-0332 (直通) Fax : 049-223-3078 メール : jigyokeikaku★city.kawagoe.lg.jp

(@を★と表記しています。)

下水道幹線が布設されている道路の緊急点検結果について

令和7年1月28日に八潮市で下水道管の損傷が起因とされる道路陥没事故が発生したことに伴い、市内の下水道幹線が布設されている道路の緊急点検を実施しましたので、その結果を下記の通りお知らせします。

記

- 点検対象 市が管理している口径2000mm以上の管きよ
汚水管 1, 752m
雨水管 13, 752m
合計 15, 504m
- 点検結果 上記の道路を目視による点検・調査を行ったところ、クラックやたわみ等が確認された箇所は19箇所ありましたが、管きよ内を調査した結果、異常箇所はありませんでした。
なお、調査内容は、以下のとおりです。
 - マンホール内の土砂の流入確認
 - 管きよ内のクラック等の目視確認