

## 令和4年度 水道水における放射性物質検査結果

検査日 (採水日)	検査結果(単位: Bq/kg)													
	郭町浄水場		新宿浄水場		霞ヶ関第一浄水場		今福浄水場		伊佐沼浄水場		仙波浄水場		霞ヶ関第二浄水場	
	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137
4月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
10月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

・放射性物質の目標値: 放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10Bq/kg

・検出限界値: 1Bq/kg

「不検出」とは1Bq/kg未満であることを示しています。