

実施方針及び要求水準書（案）に関する意見書

【(仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業】

No.	書類名	頁	章	1	(1)	ア	(7)	資料	項目名	意見内容	回答
1	実施方針	2	1	1	(4)				②川越産農産物のさらなる活用と食育啓発に貢献できる施設	「地産地消を踏まえ、…提供を図る。」との記載がありますが、農産物の活用に関しての実績等の資料がありましたらご教示ください。	特にありません。
2	実施方針	8	2	2	(2)				⑥入札公告及び入札説明書等の交付	「市は、…落札者決定基準…を公表する。」との記載があります。事業に取り込む判断材料となる入札予定価格の提示もされるとの理解でよろしいでしょうか？	実施方針に関する質問書No52回答をご参照ください。
3	実施方針	12	2	3	(3)	②			入札参加者の参加資格要件（業務別）	電気設備担当企業及び機械設備担当企業についても建設企業及び厨房設備企業同様に構成員としてSPCより直接請負ができる事業スキームが可能な条件設定を考慮いただきたい、については、電気設備担当企業及び機械設備担当企業についての参加資格要件をお示しいただけないでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・前段については、原案のとおりとします。 ・後段については、建設企業の参加資格要件とします。
4	実施方針	23			(1)	⑨		4	別添資料4	(7) 設計・建設業務に係る物価変動については入札時を基準とするインフライト条項の適用を認めていただけないでしょうか。	実施方針に関する質問書No54, 55回答をご参照ください。

No.	書類名	頁	章	1	(1)	ア	(7)	資料	項目名	意見内容	回答
5	実施方針	24						4	(1) 建設リスク ③建設費用増大リスク	市の要請による費用超過と建設遅延による費用増加以外は事業者リスクですが、先行事例では事業契約から建物引渡までの物価上昇率は勘案頂けますが、債務負担行為の議会承認から1年後の事業契約までは対象となっていないようです。最近の急激な建設コスト上昇を考えると、不採算案件となる懸念があります。この点の救済措置をご検討いただきたい。	検討します。
6	要求水準書(案)	48	5	1	(1)	③			所有・管理等	食器以外の運営備品の更新は事業者が実施することとなっていますが、食缶、食器かご、配膳器具の児童・生徒が取扱う運営備品については、事業者の業務に起因する破損を除き食器同様市にて更新いただくようご検討ください。	検討します。
7	要求水準書(案)	74	8	1	(6)	①	ア		業務従事者	SPCに従業員を雇用すると、構成企業からの出向とした場合でも、雇用保険などの会社として事務手続き等が発生してしまうため、労務管理等の業務が発生してしまいます。SPCの管理業務が煩雑になるだけではなく、労務費及び管理費用を増加することにつながるため、必ずしもSPCの従業員に限らない業務実施体制をご検討ください。	原案のとおりとします。
8	要求水準書(案)	74	8	1	(6)	①	ア		業務従事者	SPCに雇用された従業員の個人生活を考えると、個人的にローンなどを組む場合など、審査を受ける際に、SPCの従業員となっているため、信用度の保証がなく、ローンを組めないなどの影響が出る可能性があります。必ずしもSPCの従業員に限らない業務実施体制をご検討ください。	原案のとおりとします。

No.	書類名	頁	章	1	(1)	ア	(7)	資料	項目名	意見内容	回答
9	要求水準書(案)	74	8	1	(6)	①	ア		業務従事者	SPCに従業員を雇用すると、期限付きの雇用(15~17年間)となるため、永続的な雇用の保証が出来ないことになってしまい、一般的な雇用に対する会社の社会的責任を全うできません。必ずしもSPCの従業員に限らない業務実施体制をご検討ください。	原案のとおりとします。
10	要求水準書(案)	86	8	6	(1)	①	(イ)		アレルギー対応食の配送	アレルギー対応食を、各学校の職員室へ配送及び回収を行うこととありますが、対応食は毎日あるとは限らず、また職員室への配送にどれだけ時間がかかるか把握できないため、配送計画に大幅な影響が出ると考えられます。通常の給食と同様に配膳員への引き渡しまでにして頂きたい。	原案のとおりとします。
11	要求水準書(案)	90	8	8	(2)		(オ)		衛生検査業務	【定期衛生検査の概要】の表中にある、本件建物及び、建築設備等は、検査の性質上、運営業務としては馴染まないのではないかと危惧します。維持管理業務としていただきたい。	原案のとおりとします。
12	要求水準書(案)	90	8	8	(4)		(7)		対象校の受入口の衛生管理業務	対象校の受入口は、学校の問題であると思われる、事業者の業務範囲とすることは合理的ではないと考えます。従って本事業の対象業務からは除外していただきたい。	原案のとおりとします。
13	要求水準書(案)							9	食油の納入形態	食油を18リットル缶の予定とありますが、18リットル缶で新油タンクに移し替えることの安全性・作業性を考慮し、タンクローリーでの給油も検討して頂けないでしょうか。	原案のとおりとします。