

参考様式

屋外広告物等点検報告書

現在の許可番号	年 月 日付け			第	号
表示・設置の場所					
設置数			点検年月日	年 月 日	
点検者	氏名				
	住所				
	電話番号				
	資格名称				
点検箇所	点検項目			異常の有無	改善の概要
基礎部・上部構造	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき			有	無
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき			有	無
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化			有	無
支持部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間			有	無
	2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の緩み、欠落			有	無
取付部	1 アンカーボルト・取付け部プレートの腐食・変形			有	無
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等			有	無
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常			有	無
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス、欠落			有	無
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損			有	無
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり			有	無
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光			有	無
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水			有	無
	3 周辺機器の劣化、破損			有	無
その他	1 付属部材の腐食、破損			有	無
	2 避雷針の腐食、損傷			有	無
	3 その他点検した事項（ ）			有	無

●注意事項

- 1 広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目が無い場合は、「異常の有無」欄に二重線を引くこと。
- 2 報告者欄について、許可又は許可更新申請の添付資料として提出する場合、申請者の情報を記入すること。