

修繕履歴（川越市やまぶき会館）

平成29年度

No	修繕年月日	修繕箇所
1	H29.4.10	サイドL用SP高音ユニット交換修繕
2	H29.4.19	洋風便器取替修繕
3	H29.4.19	1階湯沸器交換修繕
4	H29.4.19	やまぶき会館各ポンプ修繕
5	H29.5.10	やまぶき会館屋上防水修繕
6	H29.5.18	冷温水機用配管漏水修繕
7	H29.5.18	やまぶき会館天井水漏復旧修繕
8	H29.5.22	エントランス掲示板修繕
9	H29.5.22	BC会議室可動間仕切修繕
10	H29.6.22	やまぶき会館防災設備修繕
11	H29.6.28	洋風便器取替修繕
12	H29.7.31	B会議室ブラインド及び和楽屋入口引戸修繕
13	H29.8.13	ピアノ庫エアコン交換修繕
14	H29.9.14	冷却塔Vベルト交換修繕
15	H29.9.22	ウォールスピーカー修繕
16	H29.9.29	事務前照明修繕
17	H29.10.6	会議室テーブル・椅子修繕
18	H29.10.31	会議室テーブル・椅子修繕(2)
19	H29.11.16	吸収式冷温水機RB-1プロテクトリレー・ウルトラビジョン交換修繕
20	H29.11.16	吸収式冷温水機RB-1抽気ポンプ交換修繕
21	H29.11.16	ワイヤレスマイク修繕
22	H29.11.17	水栓交換修繕
23	H29.11.24	屋上防水修繕
24	H29.12.13	やまぶき会館建具修繕
25	H29.12.18	蛍光灯安定器交換修繕
26	H29.12.27	AHU-5バルブモーター・パッキン交換修繕
27	H29.12.27	エアハンドリングユニット加湿器修繕
28	H30.1.15	無停電電源装置バッテリー交換修繕
29	H30.1.15	スポットライト用経年部品交換修繕
30	H30.1.15	フォロービンスポットライト用経年部品交換修繕
31	H30.1.19	駐車場排気ファン修繕
32	H30.1.19	階段照明交換修繕
33	H30.1.22	自動ドア修繕
34	H30.1.22	風除室LED照明交換修繕
35	H30.1.22	ポーチ部LED照明交換修繕
36	H30.1.22	エアモニター用マイクロホン修繕
37	H30.1.24	吊物ボタンNO1昇降装置減速機交換修繕
38	H30.1.24	非常用発電機蓄電池交換修繕
39	H30.1.25	EV前廊下LED照明交換修繕
40	H30.2.1	A会議室壁紙タイルカーペット張替修繕
41	H30.2.1	吸収式冷温水機RB-1修繕
42	H30.2.5	高圧き電盤(動力)VCB交換修繕
43	H30.2.5	高圧き電盤(二次変)VCB交換修繕
44	H30.2.5	男子トイレ洋風便器取替修繕
45	H30.2.5	女子トイレ洋風便器取替修繕
46	H30.2.14	ホワイエ入口側LED照明交換修繕
47	H30.2.14	ホワイエ2階LED照明交換修繕
48	H30.2.14	AHU-2 SAインバーター交換修繕
49	H30.2.14	AHU-3 SAインバーター交換修繕
50	H30.2.14	洗浄便座交換修繕
51	H30.2.14	高圧き電盤(調光)VCB交換修繕
52	H30.2.14	高圧き電盤(電灯)VCB交換修繕
53	H30.2.14	楽屋和室畳表替修繕
54	H30.2.22	AHU-3 RAインバーター交換修繕
55	H30.2.22	AHU-2 RAインバーター交換修繕
56	H30.2.22	やまぶき会館消防設備修繕
57	H30.2.22	冷温水発生機配管水漏れ修繕
58	H30.2.22	やまぶき会館屋上防水修繕
59	H30.3.1	B会議室蛍光灯安定器交換修繕
60	H30.3.1	ホワイエ中庭側LED照明交換修繕
61	H30.3.1	地下駐車場天井ボード・照明器具修繕
62	H30.3.1	電灯・動力母線連絡ケーブル修繕
63	H30.3.1	二次変連絡ケーブル修繕
64	H30.3.5	加湿器用給水管漏水修繕
65	H30.3.5	トイレ前LED照明交換修繕

平成30年度

No	修繕年月日	修繕箇所
1	H30.4.1	第2駐車場ロープ貼り替え修繕
2	H30.4.1	無停電電源装置バッテリー交換修繕
3	H30..12	講師控室空調機修繕
4	H30.4.23	舞台床修繕
5	H30.5.18	1階ロビー前トイレ排気系統修繕
6	H30.6.1	冷温水1次ポンプカップリング交換修繕
7	H30.6.15	トイレ錠修繕
8	H30.7.4	ホワイエ女子トイレ入口扉修繕
9	H30.7.4	ホワイエ男子トイレ入口扉修繕
10	H30.7.5	フラッシュバルブハンドル修繕
11	H30.7.23	館内各所フック金具修繕
12	H30.8.6	消防設備修繕
13	H30.8.10	ワイヤレスマイク修繕
14	H30.8.20	ホワイエ男子トイレ入口扉修繕
15	H30.8.24	ガラスフィルム修繕
16	H30.9.21	冷却塔補給水弁交換及び配管修繕
17	H30.9.27	地下駐車場入口高さ制限カバー修繕
18	H30.9.27	階段照明交換修繕
19	H30.10.11	案内看板設置修繕
20	H30.10.29	外部階段タイル修繕
21	H30.11.5	各扉修繕
22	H30.11.8	ホワイエ男女トイレ入口扉修繕
23	H30.11.12	ホワイエ女子トイレ内部入口扉修繕
24	H30.12.12	屋根化粧カバー修繕
25	H30.12.20	蛍光灯安定器交換修繕
26	H30.12.26	駐車場境界線修繕
27	H31.1.4	楽屋女子トイレ洋風便器取替修繕
28	H31.1.7	案内表示板修繕
29	H31.1.7	時計表示板修繕
30	H31.1.12	防災設備修繕
31	H31.1.12	高圧ケーブル・継電器更新修繕
32	H31.1.12	高圧UGS更新修繕
33	H31.1.17	屋上防水修繕
34	H31.1.17	講師控室壁紙タイルカーペット修繕
35	H31.1.17	ホワイエ高天井照明修繕
36	H31.1.24	避難口誘導灯他交換修繕
37	H31.1.24	ワイヤレスマイク修繕
38	H31.1.24	洗面化粧台取替修繕
39	H31.2.18	トイレドア吊替え等修繕
40	H31.2.18	電動吊りマイク装置制御盤修繕
41	H31.2.18	電動吊りマイク装置巻上装置ケーブル修繕
42	H31.2.18	電動吊りマイク装置巻上装置モーター修繕
43	H31.2.25	PRO2、ヘリテージ応急修繕
44	H31.2.25	PRO2コネクタ修繕
45	H31.2.25	PRO2パワーサプライ2修繕
46	H31.2.25	ヘリテージパワーサプライ電源部修繕
47	H31.3.8	和楽屋LED照明交換修繕
48	H31.3.8	講師控室LED照明交換修繕
49	H31.3.11	洋楽屋LED照明交換修繕
50	H31.3.11	ホールトイレLED照明交換修繕
51	H31.3.11	A会議室LED照明交換修繕
52	H31.3.11	B会議室LED照明交換修繕
53	H31.3.11	C会議室LED照明交換修繕
54	H31.3.14	ホワイエ階段ノンスリップ修繕
55	H31.3.14	A会議室南側窓交換修繕
56	H31.3.17	サクラ支障枝下し他修繕
57	H31.3.17	吊りマイク用ウェット修繕
58	H31.3.17	リモコンケーブル修繕
59	H31.3.17	各種ドア修繕

令和元年度

No	修繕年月日	修繕箇所
1	H31.4.11	ホール客席椅子修繕
2	H31.4.17	C会議室ブラインド修繕
3	R1.5.17	女子トイレ壁タイル修繕
4	R1.5.17	屋上防水修繕
5	R1.5.17	2階トイレ他LED化修繕
6	R1.5.17	外壁タイル破損修繕
7	R1.5.24	外部土間タイル修繕
8	R1.5.30	冷却塔スライム洗浄修繕
9	R1.6.13	舞台照明設備修繕
10	R1.6.17	ワイヤレスマイク修繕
11	R1.6.17	カフボックス修繕
12	R1.7.17	消防設備修繕
13	R1.7.17	ワイヤレスマイク修繕
14	R1.8.2	テーブル修繕
15	R1.8.4	インカム修繕
16	R1.8.21	吊物バトンNo1エンコーダー修繕
17	R1.9.4	ロビー天井漏水修繕
18	R1.9.5	スピーカー増設修繕
19	R1.9.7	フラッシュバルブ修繕
20	R1.9.18	ホール扉錠修繕
21	R1.9.20	受変電室給気ファン修繕
22	R1.9.29	舞台下手入口修繕
23	R1.10.7	HCTトイレ壁タイル修繕(ハンディキャップウォータークローゼット)
24	R1.10.9	マニラロープ交換修繕
25	R1.10.16	調光室空調機入替修繕
26	R1.11.7	ワイヤレス設備修繕
27	R1.11.10	B会議室ブラインド修繕
28	R1.12.5	フラッシュバルブ漏水修繕
29	R1.12.20	消防設備修繕
30	R1.12.27	擁壁補強修繕
31	R1.12.27	館内空調配管バルブ修繕
32	R1.12.27	リハーサル室(A)LED化修繕
33	R1.12.27	リハーサル室(B)LED化修繕
34	R2.1.8	事務室前タイル修繕
35	R2.1.8	舞台搬入エレベーター照明修繕
36	R2.1.16	外階段手摺設置修繕
37	R2.1.23	地下駐車場ライン修繕
38	R2.1.23	楽屋B壁紙貼替修繕
39	R2.1.31	屋根化粧カバー修繕
40	R2.2.10	洗面器排水修繕
41	R2.2.10	舞台調光装置用直流安定化電源装置交換修繕
42	R2.2.27	多目的トイレ入口鍵修繕
43	R2.3.4	空調機バルブモータ修繕